



GREMI D'INSTAL·LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta
(TARRAGONA)

e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

**CIRCULAR INFORMATIVA N°48
PER US EXCLUSIU DELS NOSTRES AGREMIATS**

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL

**DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A COMERCIALITZADORES I/O PUNTS DE SERVEI
EN ALTES EN SEGONA OCUPACIÓ O RECUPERACIÓ DE CUPS**

En les darreres setmanes hem detectat, a través de diversos gremis i empreses associades, una problemàtica creixent relacionada amb la documentació que les companyies comercialitzadores d'electricitat estan exigint en els tràmits de contractació o modificació de subministraments. Aquesta situació afecta especialment les altes en segona ocupació o recuperació de CUPS, així com els augments de potència contractada.

Per aquest motiu, des de FEGICAT hem consultat directament amb la Subdirecció General de Seguretat Industrial per tal de conèixer com s'ha d'actuar correctament segons la normativa vigent. La seva resposta ha estat clara: **les comercialitzadores han de complir estrictament amb els criteris establerts a la [Nota Aclaridora 04/10/2021 sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques](#)**, publicada per la mateixa Subdirecció.

A continuació, us detallem els punts més rellevants d'aquesta nota:

Documentació a aportar segons el tipus de tràmit

1. **Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS sense increment de potència:** No cal aportar cap document justificatiu del compliment de les condicions reglamentàries de la instal·lació.
2. **Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte):** No cal aportar cap document justificatiu de les condicions reglamentàries de seguretat de la instal·lació.
3. **Augment de potència contractada:**
 - Si la instal·lació té una antiguitat inferior o igual a 20 anys: Si la potència resultant de l'augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació **no cal presentar cap document**.



GREMI D'INSTAL·LADORS CATALUNYA SUD

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta
(TARRAGONA)**

e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

- Si la potència resultant de l'augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació: **Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió junt amb el document acreditatiu de la inscripció.**
- Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny i la potència final resultant no supera en més d'un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat ni els 20 kW, també es pot justificar amb un **Butlletí de Reconeixement d'Instal·lacions Elèctriques (BRIE).**

Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys l'empresa distribuïdora ha de verificar la instal·lació. En el cas que aquesta verificació sigui desfavorable caldrà fer una adequació de la instal·lació, que s'ha de justificar amb un dels següents documents:

- Instal·lacions de memòria tècnica de disseny amb potències màximes admissibles fins a 20 kW: **Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques. Quan l'adequació doni lloc a una modificació de la instal·lació el document justificatiu serà el Certificat d'Instal·lació Elèctrica junt amb el document acreditatiu de la inscripció.**
 - Resta d'instal·lacions: inspecció feta per un organisme de control.
- 4. Disminució de potència contractada:** No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de potència contractada exigeixi fer modificacions en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió junt amb el document acreditatiu de la inscripció corresponent als canvis.

Què fer en cas d'incompliment per part de les comercialitzadores

En cas que alguna **comercialitzadora** o algun **punt de servei** no estigui aplicant correctament **aquests criteris** i estigui exigint documentació no prevista per la normativa, cal:

1. **Identificar la comercialitzadora o punt de servei que està incomplint la normativa.**
2. **Presentar una denúncia formal** a través del següent enllaç de Canal Empresa:

[ENLLAÇ RECLAMACIÓ INCOMPLIMENT DOCUMENTACIÓ DEMANADA](#)

3. **Informar a FEGICAT** mitjançant la bústia de correu enginyeria@fegicat.com de la denúncia realitzada (codi d'identificació de la denúncia i comercialitzadora o punt de servei que està



GREMI D'INSTAL·LADORS CATALUNYA SUD

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta
(TARRAGONA)**

e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

incomplint lo esmentat a la Nota Aclaridora) per tal de que es pugui traslladar paral·lelament a Seguretat Industrial i agilitzar tot el procediment.

Des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial ens han confirmat que, si es fa una denúncia formal i específica, es podrà analitzar el cas i actuar en conseqüència.